



Die Trinkwasserversorgung der Gemeinde Ufhusen unterliegt der Lebensmittelgesetzgebung. Darin ist auch die sogenannte Informationspflicht enthalten. Beim Ufhuser Trinkwasser handelt es sich um Quellwasser von den Gebieten Hegen, Wieden und Lochmühle. Die Wasserversorgungsgenossenschaft Ufhusen führt jährlich zwei bakteriologische und eine chemische Untersuchung durch. Zur Zeit weist das Trinkwasser folgende Werte:

## *Untersuchungsergebnisse der amtlichen Kontrolle vom 12.08.2019*

	<i>Messgrösse</i>	<i>Resultat</i>	<i>Grenzwert</i>
Aerobe, mesophile Keime	pro ml	1	max. 100
Enterokokken	in 100 ml	0	nicht nachweisbar
Escherichia coli	in 100 ml	0	nicht nachweisbar
Chlorid	mg/l	2.2	max. 200
Nitrat	mg/l	14.2	max. 40
Sulfat	mg/l	4.0	max. 200
Calcium	mg/l	92.0	
Magnesium	mg/l	20.8	
Gesamthärte Wasser		31.5 fH	

### **Beurteilung:**

- Die Gesamthärte von 31.5 französischen Härtegraden entspricht einem „**ziemlich hart**“ im Härtebereich.
- **Die untersuchte Probe erfüllt die Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes voll und ganz.**

### **Ansprechperson Wasserversorgung,:**

Edi Kaufmann Brunnenmeister 041 988 26 02